LABORATOIRE DE TRAPPES
29 avenue Roger Hennequin – 78197 Trappes Cedex
Tél. : 01 30 69 10 00 – Fax : 01 30 69 12 34

Ce document constitue une extension du rapport M110070 – DE/3
This document is an extension of the report M110070 – DE/3

CLASSEMENT DE LA REACTION AU FEU CONFORMEMENT A L'EN 13501-1 : 2007

CLASSIFICATION OF REACTION TO FIRE IN ACCORDANCE WITH EN 13501-1 : 2007

Commanditaire ***Sponsor***	ERFURT & SOHN KG Wände zum Wohlfühlen Hugo-Erfurt-Strasse 1 42399 Wuppertal ALLEMAGNE
Elaboré par ***Prepared by***	Laboratoire national de métrologie et d'essais Laboratoire de Trappes 29 avenue Roger Hennequin 78197 TRAPPES CEDEX France
N° de l'organi sme notifié ***Notified Body No***	Notification par l'Etat Français auprès de la Commission Européenne sous le N°0071
Nom du produit ***Product name***	Igepa Wall Fleece PREMIUM 195 by Erfurt / Igepa Wall Fleece TREND 15 by Erfurt / Igepa Wall Fleece TREND 17 by Erfurt / Igepa Wall Fleece TREND 35 by Erfurt / Igepa Wall Fleece TREND 38 by Erfurt
N° de rapport de classement ***Classification report No***	P157477
Numéro d'émission ***Issue number***	DE/1
Date d'émission **Date of issue**	28/11/2011 *2011/11/28*

cofrac
ESSAIS
Accréditation
N° 1-0606
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Ce rapport de classement comprend 7 pages et ne peut être utilisé ou reproduit que dans son intégralité.
This classification report consists of 7 pages and may only be used or reproduced in its entirety.

1. INTRODUCTION
INTRODUCTION

Le présent rapport de classement définit le classement attribué à Igepa Wall Fleece PREMIUM 195 by Erfurt / Igepa Wall Fleece TREND 15 by Erfurt / Igepa Wall Fleece TREND 17 by Erfurt / Igepa Wall Fleece TREND 35 by Erfurt / Igepa Wall Fleece TREND 38 by Erfurt conformément aux modes opératoires donnés dans l'EN 13501-1 : 2007.
This classification report defines the classification assigned to Igepa Wall Fleece PREMIUM 195 by Erfurt / Igepa Wall Fleece TREND 15 by Erfurt / Igepa Wall Fleece TREND 17 by Erfurt / Igepa Wall Fleece TREND 35 by Erfurt / Igepa Wall Fleece TREND 38 by Erfurt in accordance with the procedures given in EN 13501-1 : 2007.

2. DÉTAILS DU PRODUIT CLASSÉ
DETAILS OF CLASSIFIED PRODUCT

2.1. GENERALITES
GENERAL

Le produit, Igepa Wall Fleece PREMIUM 195 by Erfurt / Igepa Wall Fleece TREND 15 by Erfurt / Igepa Wall Fleece TREND 17 by Erfurt / Igepa Wall Fleece TREND 35 by Erfurt / Igepa Wall Fleece TREND 38 by Erfurt, est défini comme Revêtement mural (NF EN 15102 - Revêtement muraux décoratifs - Rouleaux et panneaux).
The product, Igepa Wall Fleece PREMIUM 195 by Erfurt / Igepa Wall Fleece TREND 15 by Erfurt / Igepa Wall Fleece TREND 17 by Erfurt / Igepa Wall Fleece TREND 35 by Erfurt / Igepa Wall Fleece TREND 38 by Erfurt, is defined as a Wallcovering (NF EN 15102 - Decorative wallcoverings - Roll and panel form products).

2.2. DESCRIPTION DU PRODUIT
PRODUCT DESCRIPTION

Le produit, Igepa Wall Fleece PREMIUM 195 by Erfurt / Igepa Wall Fleece TREND 15 by Erfurt / Igepa Wall Fleece TREND 17 by Erfurt / Igepa Wall Fleece TREND 35 by Erfurt / Igepa Wall Fleece TREND 38 by Erfurt, est décrit ci-dessous ou dans les rapports d'essai fournis en appui du classement détaillé en 3.1.
The product, Igepa Wall Fleece PREMIUM 195 by Erfurt / Igepa Wall Fleece TREND 15 by Erfurt / Igepa Wall Fleece TREND 17 by Erfurt / Igepa Wall Fleece TREND 35 by Erfurt / Igepa Wall Fleece TREND 38 by Erfurt, is described below or is described in the test reports provided in support of classification listed in 3.1.

Suite du rapport page suivante
Report to be followed on next page

Nom et adresse du demandeur : *(Sponsor's name and address)*	ERFURT & SOHN KG Wände zum Wohlfühlen Hugo-Erfurt-Strasse 1 42399 Wuppertal ALLEMAGNE
Référence commerciale : *(Commercial designation - trade mark)*	Igepa Wall Fleece PREMIUM 195 by Erfurt / Igepa Wall Fleece TREND 15 by Erfurt / Igepa Wall Fleece TREND 17 by Erfurt / Igepa Wall Fleece TREND 35 by Erfurt / Igepa Wall Fleece TREND 38 by Erfurt
Composition sommaire : *(Summary composition)*	Papier peint non tissé en fibres celluloses et synthétiques enduit par une couche jet d'encre. *Non-woven wallpaper composed by dietary and synthetic fibres coated by inkjet layer.*
Masse volumique/surfacique de la couche 1 : *(Density/Mass per unit square meter of layer 1)*	45 g/m² ± 20 % de couche jet d'encre *45 g/m² ± 20 % inkjet layer*
Masse volumique/surfacique de la couche 2 : *(Density/Mass per unit square meter of layer 2)*	150 g/m² ± 5 % de support non tissé *150 g/m² ± 5 % non woven support*
Epaisseur de la couche 1 : *(Thickness of layer 1)*	40 µm ± 10 % de couche jet d'encre *40 µm ± 10 % inkjet layer*
Epaisseur de la couche 2 : *(Thickness of layer 2)*	280 µm ± 10 % de support non tissé *280 µm ± 10 % non woven support*
Gamme d'épaisseurs : *(Thicknesses range)*	320 µm ± 10 %
Epaisseur testée : *(Thickness tested)*	320 µm ± 10 %
Couleur : *(Colour)*	Blanc *White*
Ignifugation (oui ou non) : *(Fireproofing - yes or no)*	non *no*
Condition finale d'utilisation : *(End use condition)*	Papier peint / Revêtement mural *Wallpaper*

Informations transmises par le demandeur.
Information given by the sponsor.

Suite du rapport page suivante
Report to be followed on next page

3. RAPPORTS D'ESSAI & RESULTATS D'ESSAI EN APPUI DE CE CLASSEMENT
TEST REPORTS & TEST RESULTS IN SUPPORT OF CLASSIFICATION

3.1. RAPPORTS D'ESSAI
TEST REPORTS

Nom du laboratoire *Laboratory name*	**Nom du commandiataire du rapport de classement** *Sponsor name of the classification report*	**N° du rapport d'essai** *Test report N°*	**Méthode d'essai** *Test method*
LNE	ERFURT & SOHN KG Wände zum Wohlfühlen Hugo-Erfurt-Strasse 1 42399 Wuppertal ALLEMAGNE	M110070 - DE/1	NF EN ISO 11925-2
LNE	ERFURT & SOHN KG Wände zum Wohlfühlen Hugo-Erfurt-Strasse 1 42399 Wuppertal ALLEMAGNE	M110070 - DE/2	NF EN 13823

Suite du rapport page suivante
Report to be followed on next page

3.2. RESULTATS D'ESSAI
TEST RESULTS

Méthode d'essai *Test method*	**Produit (usine)** *Product (factory)*	**Nombre d'épreuves** *Number of tests*	**Paramètres** *Parameters*	**Résultats** / *Results*	
				Paramètre continu Moyenne (m) Continuous parameter Average (m)	**Paramètres conformité** *Conformity parameters*
NF EN 11925-2	Igepa Wall Fleece PREMIUM 195 by Erfurt / Igepa Wall Fleece TREND 15 by Erfurt / Igepa Wall Fleece TREND 17 by Erfurt / Igepa Wall Fleece TREND 35 by Erfurt / Igepa Wall Fleece TREND 38 by Erfurt	6	Temps d'exposition du brûleur 15 s *Flame application time 15 s* Fs <= 150 mm	-	
			Temps d'exposition du brûleur 30 s *Flame application time 30 s* Fs <= 150 mm	-	Oui/*Yes*
			Gouttelette/particules enflammées Inflammation du papier filtre *Flaming droplets Ignition of the filter paper*	-	Pas de chutes de gouttes/*No droplets*
NF EN 13823	Igepa Wall Fleece PREMIUM 195 by Erfurt / Igepa Wall Fleece TREND 15 by Erfurt / Igepa Wall Fleece TREND 17 by Erfurt / Igepa Wall Fleece TREND 35 by Erfurt / Igepa Wall Fleece TREND 38 by Erfurt	3	FIGRA 0,2MJ (W/s)	218	-
			FIGRA 0,4MJ (W/s)	195	-
			LFS	-	Oui/*Yes*
			THR 600s (MJ)	1.9	-
			SMOGRA (m^2/s^2)	0	-
			TSP 600s (m^2)	11	-
			FDP <= 10 s	-	Non/*No*
			FDP > 10 s	-	Non/*No*

(-) signifie : non applicable
means : no applicable

4. CLASSEMENT ET DOMAINE D'APPLICATION
CLASSIFICATION AND FIELD OF APPLICATION

4.1. REFERENCE DE CLASSEMENT
REFERENCE OF CLASSIFICATION

Le présent classement a été effectué conformément à l'EN 13501-1 : 2007.
This classification has been carried out in accordance with EN 1350-1 : 2007.

4.2. CLASSEMENT
CLASSIFICATION

Le produit, Igepa Wall Fleece PREMIUM 195 by Erfurt / Igepa Wall Fleece TREND 15 by Erfurt / Igepa Wall Fleece TREND 17 by Erfurt / Igepa Wall Fleece TREND 35 by Erfurt / Igepa Wall Fleece TREND 38 by Erfurt, a été classé en fonction de son comportement au feu :
The product, Igepa Wall Fleece PREMIUM 195 by Erfurt / Igepa Wall Fleece TREND 15 by Erfurt / Igepa Wall Fleece TREND 17 by Erfurt / Igepa Wall Fleece TREND 35 by Erfurt / Igepa Wall Fleece TREND 38 by Erfurt, in relation to its reaction to fire behaviour is classified :

C

Le classement supplémentaire en relation avec la production de fumée est :
The additional classification in relation to smoke production is :

s1

Le classement supplémentaire en relation avec les gouttelettes/particules enflammées est :
The additional classification in relation to flaming droplets particles is :

d0

Comportement au feu ***Fire behaviour***	**Production de fumées** ***Smoke production***	**Gouttes enflammées** ***Flaming droplets***
C	**s1**	**d0**

Classement de réaction au feu : ***Reaction to fire Classification*** :	**C-s1,d0**

4.3. DOMAINE D'APPLICATION
FIELD OF APPLICATION

Le présent classement est valable pour les paramètres suivants liés au produit :
This classification is valid for the following product parameters :

- le classement est valable pour les produits cités en § 2.2 ou formulés de manière strictement identique dans le site de production cité ;
- masse surfacique : 195 g/m² ,
- épaisseur : 0,32 mm ;
- couleurs : Blanc.

- the classification is valid for the products mentioned in § 2.2 or strictly stipulated in the quoted production site ;
-mass per unit area : 195 g/m² ;
- thickness : 0,32 mm
- colour : White

Le classement est valable pour les conditions d'utilisation finales suivantes :
The classification is valid for the following end use conditions :

En pose collée, avec une colle à base d'acétate de polyvinyle en dispersion aqueuse ou autre nature de colle dont le PCS est inférieur ou égal à celle-ci, sur support classé A1 ou A2.
Glued with a glue made up of acetate polyvinyl in aqueous dispersion or an other glue with an inferior or equal PCS value on A1 or A2 classified board.

5. LIMITATIONS
LIMITATIONS

Le présent document de classement n'est pas une approbation, ni une certification de type produit.
This classification document does not represent type approval or certification of the product.

Trappes, le 07 juin 2016
Trappes, the 07th of June 2016

Le Responsable de l'essai
The Responsible for test

Laboratoire national de métrologie et d'essais LNE

Guillaume LE GOFF